



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«27» сентября 2018 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 308

В период с «17» сентября 2018 года по «27» сентября 2018 года по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, д. 3а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «29» августа 2018 года № 308

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 102»

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «17» сентября 2018 года по 10 час. 00 мин. «27» сентября 2018 года

Общая продолжительность проверки: (9 рабочих дней).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующий МДОУ «Детский сад № 102» Шахова Е.Г. (распоряжение направлено по эл. почте 29.08.2018 года в 10 час. 45 мин.)

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Лагузова Юлия Анатольевна.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ «Детский сад № 102» Шахова Елена Геннадьевна


Краткая характеристика пожарной опасности объекта Здание детского сада двухэтажное, кирпичное, 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1., 1983 года постройки, электрифицировано, имеется подвал. Здание детского сада оборудовано АУПС и СОУЭ, обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям. Выведен сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарного подразделения без участия персонала (Договор с ООО «Спецавтоматика» № 6000645-ЦТО от 29.12.2017 г.). Проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ (Договор с ООО «СБ Алгоритм» № 186-18СБ от 29.12.2017 г.), на объекте имеется распорядительная документация в области пожарной безопасности. Максимальное число сотрудников, одновременно находящихся в здании составляет 17 человек, детей 96 человек.


Декларация пожарной безопасности представлена (зарегистрирована).

В ходе проведения проверки установлено:

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

✓   
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор


г. Ярославля

по пожарному надзору Лагузова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«27» сентября 20 18 г.



  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓   
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» сентября 20 18 г. ✓   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)