



Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«17» сентября 2018 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 325

В период с 10 сентября по 17 сентября 2018 года по адресу: г. Ярославль, ул. С. Щедрина, 29  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А от «30» августа 2018 года № 325

была проведена плановая проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 102».

Продолжительность проверки: с 10 ч. 00 мин. 10.09.2018 г. до 10 ч. 00 мин. 17.09.2018 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)  
Заведующий МДОУ «Детский сад №102» Шахова Елена Геннадьевна 30.09.2018г. в 14ч.00 мин.  
(фамилия, имена, отчества (в случае если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Ракушкин Вадим Георгиевич.

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ «Детский сад №102» Шахова Елена Геннадьевна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание по адресу: г. Ярославль, ул. С. Щедрина, 29 – двухэтажное, III степени огнестойкости. Здание соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф1.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 806 объект, относится к категории высокого риска.

▪ В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Двери эвакуационных выходов, ведущих с первого этажа наружу, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ст.1, ст.2 ФЗ № 69; ППП в РФ п. 35	МДОУ «Детский сад №102»
2.	Чердачное помещение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	статья 2, 38 ФЗ № 69, п. 4 НПБ 110-03	МДОУ «Детский сад №102»
3.	Отдельно стоящее хозяйственно-бытовое здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	статья 2, 38 ФЗ № 69, п. 4 НПБ 110-03	МДОУ «Детский сад №102»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- Предписание от 17.09.2018г. № 325/1/1.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор города Ярославля  
по пожарному надзору Ракушкин В.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» сентября 20 18 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МДОУ «Детский сад №102» Шахова Елена Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«17» сентября 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводивших проверку)