

**Отчет по выполнению
мероприятий по устранению выявленных нарушений
согласно Предписания № 325/1/1 от 17.09.2018г.**

| № | Выявленное нарушение | Мероприятия по устранению | Срок | Ответственный | Дата исполнения |
|----|--|--|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Двери эвакуационных выходов, ведущих с первого этажа, оборудованы замками, не обеспечивающими возможность из свободного открывания изнутри без ключа Ст.1, ст.2 ФЗ№69; ППР в РФ п.35 | Устранено 17.09.2018г. | до 01.09.2019г. | зам.зав по АХЧ и заведующий | 17.09.2018г. |
| 2. | Чердачное помещение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. Ст. 2, 38 ФЗ №69, п. 4 НПБ 110-03 | Устранено 17.09.2018г. | до 01.09.2019г. | зам.зав по АХЧ и заведующий | 17.09.2018г. |
| 3. | Отдельно стоящее хозяйственно-бытовой здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. Ст. 2, 38 ФЗ № 69 п. 4 НПБ 110-03 | подать заявку в ЦОФ Кировского и Ленинского районов, для составления проектно-сметной документации | до 30.09.2018г. | зам.зав по АХЧ и заведующий | 03.12.2018г. |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 102»



Е.Г. Шахова