

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности по Кировскому району г. Ярославля
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-73, 79-08-68)

г. Ярославль

(место составления акта)

«16» июня 2014 г.

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 72

В период с 09 час. 00 мин. «11» июня 2014 года по 12 час. 00 мин. «16» июня 2014 года по адресу: г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 29.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Кировского района г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «03» июня 2014 года № 72.

была проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №102»

Продолжительность проверки: в период с 09 час. 00 мин. «11» июня 2014 года по 12 час. 00 мин. «16» июня 2014 года

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Кировскому району г. Ярославля

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №102» Налимова Елена Геннадьевна 03 июня 2014 года 09 часов 20 минут (копия распоряжения направлена по факсу)

(фамилия, имена, отчество (в случае если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Кировского района г. Ярославля по пожарному надзору Логвинов Андрей Александрович

При проведении проверки присутствовали: заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №102» Налимова Елена Геннадьевна

Краткая характеристика объекта: учреждение представляет собой 2-х этажное здание 3-ей степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности Ф1.1. Освещение естественное и искусственное. Помещения электрифицированы. Помещения учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.

Учреждение рассчитано на пребывание детей в возрасте от 1.5 до 4-х лет.

На первом этаже расположена 1-я группа, в спальней которой размещено 17 койко-мест. Группа рассчитана на пребывание детей в возрасте от 1.5 до 2-х лет.

На втором этаже учреждения расположены 2-я и 3-я группы.

В спальней третьей группы размещено 18 койко-мест (раздвижные кровати) и 6 раскладушек. Группа рассчитана на пребывание детей в возрасте от 3-х до 4-х лет.

В помещениях имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители) согласно расчета.

В ходе проведения проверки установлено, что здание, расположенное по адресу: 150014 г. Ярославль, ул. Салтыкова – Щедрина, д.29 принадлежит муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида №102» на правах хозяйственного ведения.

В ходе проведения проверки:

- нарушения обязательных требований пожарной безопасности не выявлены

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) _____
- нарушений не выявлено _____

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор
Кировского района г. Ярославля
по пожарному надзору Логвинов А. А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » июнь 2014 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

(4852) 79-09-01
телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области